

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область, Иркутский район
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Иркутского районного муниципального образования

«Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3»

664540, Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово, ул.Мичурина, 8 «А»
E-mail: dohomutovo3@mail.ru, сайт: <http://www.детсадкарусель.рф>, тел.: 8 (3952) 43-67-20

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) N б/н

2024 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ ИРМО
«Хомутовский детский сад
общеразвивающего вида №3»
М.Г. Воронина
30" мая 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N б/н

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3»**
- 1.2. Адрес объекта **Иркутская обл, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, д. 8 А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящие здания **2 этажа, 188,6 кв.м;**
 - наличие прилегающего земельного участка **нет** или да
- 1.4. Год постройки здания **2015 г**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего – 2024 капитальный – нет.**
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, д. 8 А**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **(оперативное управление)**
- 1.9. Форма собственности **государственная,**
- 1.10. Территориальная принадлежность – **(муниципальная)**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А, 4 этаж, тел. 718-040**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – **образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с ментальными нарушениями)**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность **-120 чел.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **проходящий автобус Иркутск-Хомутово**
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -не имеется
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **50м.**
- 3.2.2. время движения (пешком) **5 мин.**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **да**

- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: (**нет**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	По варианту «ДУ,ВНД»
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «ДУ»
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «ДУ»
3	с нарушениями зрения	По варианту «ВНД»
4	с нарушениями слуха	По варианту «ДУ»
5	с нарушениями умственного развития	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О,Г,У, К,С)		1.1-1.9
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О,Г,У, К,С)		2.1-2.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О,У,Г,С,К)		3.1-3.15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(К,Г,О,У,С)		4.1-4.17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(К,Г,О,У,С)		5.1-5.6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(Г,О,У,К) ВНД (С)		6.1-6.12

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На момент обследования объект признан доступен условно для инвалидов всех категорий при условии оказания ситуационной помощи со стороны сотрудников учреждения. Для организации вопросов доступности рекомендуем установить кнопку вызова сотрудника при входе на территорию объекта. На входной площадке установить нормативные поручни, нанести контрастную маркировку на ступени. По пути движения территории объекта понизить бордюры. В группах и других помещениях, где оказывают услуги выделить места для детей с инвалидностью, приобрести специализированную мебель рядом с зоной ожидания и оказания услуг установить специальные держатели для костылей и т.д.

Организовать донесение информации об объекте и об оказываемых услугах на доступном языке, разместить ее рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения. Необходимо оказание ситуационной помощи со стороны персонала учреждения, для этого необходимо закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности сотрудника.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
7	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2030г
в рамках исполнения плана адаптации объекта
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "16" апреля 2024 г.
2. Акта обследования объекта: N акта б/н от "16" апреля 2024 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№б/н

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3»**
- 1.2. Адрес объекта **Иркутская обл, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, д. 8 А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящие здания **2 этажа, 188,6 кв.м;**
 - наличие прилегающего земельного участка **нет** или да
- 1.4. Год постройки здания **2015 г**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего –2024 капитальный – нет.**
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, д. 8 А**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **(оперативное управление)**
- 1.9. Форма собственности **государственная,**
- 1.10. Территориальная принадлежность – **(муниципальная)**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А, 4 этаж, тел.718-040**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – **образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с ментальными нарушениями)**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность **-120 чел.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **проходящий автобус Иркутск-Хомутово**
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -не имеется
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **50м.**
- 3.2.2. время движения (пешком) **5 мин.**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (**нет**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	По варианту «ДУ,ВНД»
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «ДУ»
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «ДУ»
3	с нарушениями зрения	По варианту «ВНД»
4	с нарушениями слуха	По варианту «ДУ»
5	с нарушениями умственного развития	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
7	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Заведующий МДОУ ИРМО

«Хомутовский детский сад общеразвивающего вида №3» М.Г. Воронина

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ ИРМО
«Хомутовский детский сад
общеразвивающего вида №3»
_____ М.Г. Воронина
"16" апреля 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(объекта социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ б/н

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3»**
- 1.2. Адрес объекта **Иркутская обл, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, д. 8 А**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящие здания **2 этажа, 188,6 кв.м;**
 - наличие прилегающего земельного участка **нет** или да
- 1.4. Год постройки здания **2015 г**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего – 2024** капитальный – **нет.**
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида №3»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, д. 8 А**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **(оперативное управление)**
- 1.9. Форма собственности **государственная,**
- 1.10. Территориальная принадлежность – **(муниципальная)**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А, 4 этаж, тел. 718-040**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности – **образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с ментальными нарушениями)**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность **-120 чел.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **да**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **проходящий автобус Иркутск-Хомутово**
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -не имеется
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **50м.**
- 3.2.2. время движения (пешком) **5 мин.**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – **да**

- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**
Их обустройство для инвалидов на коляске: (**нет**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	По варианту «ДУ,ВНД»
	в том числе инвалиды:	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «ДУ»
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «ДУ»
3	с нарушениями зрения	По варианту «ВНД»
4	с нарушениями слуха	По варианту «ДУ»
5	с нарушениями умственного развития	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О,Г,У, К,С)		1.1-1.9
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О,Г,У, К,С)		2.1-2.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О,У,Г,С,К)		3.1-3.15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(К,Г,О,У,С)		4.1-4.17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(К,Г,О,У,С)		5.1-5.6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(Г,О,У,К) ВНД (С)		6.1-6.12

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На момент обследования объект признан доступным условно для инвалидов всех категорий при условии оказания ситуационной помощи со стороны сотрудников учреждения. Для организации вопросов доступности рекомендуем установить кнопку вызова сотрудника при входе на территорию объекта. На входной площадке установить нормативные поручни, нанести контрастную маркировку на ступени. По пути движения на территории объекта понизить бордюры. В группах и других помещениях, где оказываются услуги выделить места для детей с инвалидностью, приобрести специализированную мебель, рядом с зоной ожидания и оказания услуг установить специальные держатели для костылей, тростей и т.д.

Организовать донесение информации об объекте и об оказываемых услугах на доступном языке, разместить ее рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения. Необходимо оказание ситуационной помощи со стороны персонала учреждения, для этого необходимо закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности сотрудника.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
7	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ _____ до 2030 года
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----|------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 6 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 7 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 8 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 4 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 4 л. |

Ответственные:

Председатель комиссии;

Заведующий МДОУ ИРМО «Хомутовский
детский сад общеразвивающего вида №3»
(Должность, Ф.И.О.)



М.Г. Воронина

(Подпись)

Члены комиссии:

Заместитель заведующего

(Должность, Ф.И.О.)

А.Э. Гаврилова
(Подпись)

Заведующий хозяйством

(Должность, Ф.И.О.)

М.А. Филиппова
(Подпись)

Делопроизводитель

А.Г. Гончарова

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель ИРО ВОИ
(Должность, Ф.И.О.)

К.М. Шумков
(Подпись)

К.М. Шумков






Приказ № 14-од от 16 апреля 2024 г.


«О создании комиссии по обследованию объектов услуг на их доступность для маломобильных групп населения».




I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3» Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, д. 8 А
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1.1	Вход на территорию	Есть	 Фото 1.1	Информация об объекте расположена на фасаде здания, не видно при входе на участок.	К,С,О,Г,У	Рекомендуем оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте СП 59.13330.2020 п.5.1.1 (обзац 2)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
				Калитка не выделена контрастным цветом, сливается с забором не видно где вход.		Выделить калитки контрастным цветом.	

1.1.2	Калитки	Есть	 Фото 1.2	Перед входом на территорию рядом с входной калиткой, отсутствует информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения.	С	Вход на земельный участок приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Установить информационную табличку об объекте, выполненную рельефно- тактильным шрифтом. Информационная табличка должна находиться на высоте 1,3 - 1,5 м. (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019; п. 5.1.1 СП 59.13330.2020)	Установить и выделить ручку контрастным цветом по отношению к калитке. Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка; стена – выключатели, средства	Текущий ремонт Организационные мероприятия
			 Фото 1.3	На входной калитки нет ручки,				
			 Фото 1.4					

1.1.3	Ширина прохода в ограждении	Есть			Отсутствует кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи.	визуальной информации и т. п.). (п.6.4.1 СП 59.13330.2020)  Установить и обозначить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. Кнопка устройства вызова помощи должна быть расположена на высоте от 1.0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения {например, тротуара или входной площадки) на расстоянии не менее 0.6 м от внутреннего угла и за пределами радиуса открывания двери. При наличии в вызывном устройстве видеокамеры она должна находиться не выше, чем 1.4 м над уровнем тротуара (входной площадки).	Соответствует нормативным требованиям.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
-------	-----------------------------	------	--	--	---	--	--	---

				нормативным требованиям парковочного места для автотранспорта инвалидов или перевозящих людей с инвалидностью, обозначенное вертикальными знаками 6.4. «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.1 «Инвалиды».	горизонтальную и вертикальную разметку. п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 	
			 Фото 1.8  Фото 1.9			
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ(О,Г,У,С,К)		1.1-1.9	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию доступно условно для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и инвалидов, пользующихся креслом-коляской. Рекомендуем обратиться в администрацию муниципалитета для решения вопроса по ремонту парковки. Рекомендуем организовать парковочное места для людей с инвалидностью.

МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3» Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, д. 8 А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	N на плане		N фото	Содержание	Виды работ	
2.1	Центральный вход. Лестница (наружная)							
2.1	Лестница (наружная)	Есть	 Фото 2.1		На входе две ступени без нормативных поручней, не нанесены контрастные полосы на края ступеней.	С	Рекомендуем установить нормативные поручни, нанести контрастные линии на ступени.	Капитальный, текущий ремонт Организационные мероприятия
2.2	Входная площадка (перед дверью)							

2.1	Центральный вход. Лестница (наружная)							
2.1	Лестница (наружная)	Есть		На входе две ступени без нормативных поручней, не нанесены контрастные полосы на края ступеней.	С	Рекомендуем установить нормативные поручни, нанести контрастные линии на ступени.	Капитальный, текущий ремонт Организационные мероприятия	
			Фото 2.1					

2.2	Входная площадка (перед дверью)
-----	---------------------------------

2.2	Размеры входной площадки	Есть	 Фото 2.2 (2.1)	Входная площадка отвечает нормативным требованиям.	О,У,Г,С, К	Рекомендуемые размеры входной площадки должны быть не менее 2,2х2,2 п. 6.1.4 СП 59.13330.2020	Капитальный, текущий ремонт Организационные мероприятия
2.3	Пандус (наружный)	Нет	 Фото 2.3  Фото 2.4	При входе двухуровневый пандус, ширина 106 см, высота поручней 90 и 110 см		Нормативные требования к пандусу указаны в п. 5.1.14-5.1.16 СП 59.13330.2020. п. 5.2.6 ГОСТ Р 51261-2017.	
2.4	Двери (входная)						

4.2	Зальная форма обслуживания: (музыкальный зал). Рекомендуем – перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, разместить информационные таблички с указанием назначения помещения. Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола. П. 6.5.9 СП 59.13330.2020 	2025 год						Соответствие нормативным требованиям.
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
4.6	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг Рекомендуем создать приказ об оказании ситуационной помощи инвалидам, принять и утвердить на основании ст. 15 от 24.11.1995							Соответствие нормативным требованиям.

	N 181-ФЗ. Рекомендуем провести инструктирование сотрудников. Инструктаж об оказании ситуационной помощи инвалид., ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ.	2025 год						
5	Санитарно-гигиенические помещения							
5.1	Туалетная комната: Рекомендуем установить доступную кабину уборной в туалетных блоках 1,65 x 2,2 м; Универсальные кабины уборных: - с центральным расположением унитаза 2,2 x 2,25 м п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	2030 год					Соответствие нормативным требованиям.	
	Рекомендуемая ширина сбоку от унитаза не менее 0,8м п. 6.3.3 СП 59.13330.2020						Соответствие нормативным требованиям.	
6.	Система информации и связи (во всех зонах)							
6.1	Визуальные средства Рекомендуем на сайте учреждения разместить информацию о доступности объекта,режиме его работы и порядке обслуживания инвалидов ГОСТ Р 52872-2019 п. 4.3.3. СП 136.13330.2020	2025 год					Соответствие требованиям СП 59.13330.2020г	
6.1.2	Рекомендуем визуальные средства информации. Информационные стенды. – на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее	2026 год					Соответствие нормативным требованиям.	

	1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. п. 6.5.4 СП 59.13330.2020; п. 6.2 ГОСТ Р 51671-2020								
6.2	Акустические средства.								
6.3	Тактильные средства Рекомендуется изготовить и установить тактильную вывеску об учреждении. Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Таблички должны быть контрастными, выполненными рельефно-графическим способом, продублированы шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п.	2030 год							Соответствие СП 59.13330.2020

	6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). Рекомендуется отразить на плане эвакуации пути движения людей с инвалидностью (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020). Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения учреждений. (п.6.2.19 СП 59.13330.2020).								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель:
(подпись)

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»



Иркутская обл.