

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Иркутская область, Иркутский район  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Иркутского районного муниципального образования  
**«Хомутовский детский сад общеразвивающего вида № 3»**

664540, Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово, ул.Мичурина, 8 «А»  
E-mail: dohomutovo3@mail.ru, сайт: <http://www.детсадкарусель.рф>, тел.: 8 (3952) 43-67-20

. Отчет по предписанию № 31/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выданному отделом  
надзорной деятельности и профилактической работы г.Иркутска приняты следующие меры:

| №<br>п/п | Вид нарушения требований пожарной<br>безопасности  | Отметка о выполнении  |
|----------|--|---|
| 1.       | На первом этаже в помещении кладовой чистого белья отсутствует автоматическая пожарная сигнализация  | Заклучен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-35/19 от 21 мая 2019года |
| 2.       | На первом этаже, на дверях помещения (кладовая чистого белья) отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"         | Заклучен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-37/19 от 21 мая 2019года |
| 3.       | На первом этаже, на дверях помещения (кладовая спортивного инвентаря) отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Заклучен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-37/19 от 21 мая 2019года |
| 4.       | На первом этаже на дверях отделяющую лестничную клетку от поэтажного коридора отсутствует приспособление для самозакрывания (возле группы №1)  | Заклучен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-35/19 от 21 мая 2019года |
| 5.       | На втором этаже на дверях отделяющую лестничную клетку от поэтажного коридора отсутствует приспособление для самозакрывания (возле группы № 2)   | Заклучен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-35/19 от 21 мая 2019года |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 6.  | На втором этаже в помещении кладовой для спортивного инвентаря отсутствует автоматическая пожарная сигнализация   | Заключен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-35/19 от 21 мая 2019года |
| 7.  | На втором этаже из помещения спортзала отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации  | Заключен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-35/19 от 21 мая 2019года |
| 8.  | На втором этаже на дверях отделяющую лестничную клетку от поэтажного коридора отсутствует приспособление для самозакрывания (возле группы «Веснушки»)   | Заключен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-35/19 от 21 мая 2019года |
| 9.  | На первом этаже на дверях отделяющую лестничную клетку от поэтажного коридора отсутствует приспособление для самозакрывания (левая лестничная клетка)   | Заключен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-35/19 от 21 мая 2019года |
| 10. | На первом этаже в помещении хозяйственного блока на кухне установлен один пожарный извещатель ограниченный строительной конструкцией (балкой) более 0,4 м. (фактическое расстояние балки составляет 0,5м.)  | Заключен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-35/19 от 21 мая 2019года |
| 11. | На первом этаже в помещении кухни над электрической плитой установлен дымовой пожарный извещатель.  | Заключен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-35/19 от 21 мая 2019года |
| 12. | На первом этаже в складском помещении (кухня) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация  | Заключен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-35/19 от 21 мая 2019года |
| 13. | На первом этаже, на дверях помещения склада (кухня) отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Заключен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-37/19 от 21 мая 2019года |
| 14. | На первом этаже в помещении раздевалки для персонала (кухня) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация   | Заключен муниципальный контракт с ООО ЧОА «Фаворит-Секьюрити» № 91-35/19 от 21 мая 2019года |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 15. | Руководителем не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год   | Заключен муниципальный контракт ООО «ЭКО СЭЙВ» № 91-36/19 от 21 мая 2019года   |
| 16. | Руководителем не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. | Издан приказ ДОУ «О проведении проверок..» № 15-од от 21.03.2019 с занесением результатов проверки в соответствующий журнал. |

Заведующий



Л.Н.Громышева